



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д.77; www.78centr.ru

Центральный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

Адрес местонахождения: 191028, г. Санкт-Петербург, Муниципальный округ Литейный округ, ул. Моховая, д.11, литер А

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710313

Адрес места осуществления деятельности: 191028, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, дом 11, литер А, пом. 9-Н ч/п 6, 7, пом. 10-Н, ч/п 22, 24, 16, 28, 14, 13, 10, 9, 8, 7, 4, 3, пом. 12-Н, ч/п 402, 403, 405, 406, 407, 408



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции

/ Т.Н. Лазукина /
ФИО

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-04Ф-04.003.Л. 27377 « 3 » июня 20 25 года

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-Грейн» (ООО «Альянс-Грейн»).

Местонахождение заявителя: г. Санкт-Петербург, пр-кт Девятого Января, д. 3, к. 1, лит. А, помещ. 311.

Местонахождение объекта: г. Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., д. 68, лит. А, помещ. 20-Н.

Основание для проведения инспекции: заявка вх. № 78-20-04Ф/И27655-2025 от 29.05.2025, договор № 0000-E26793 от 14.05.2025.

Дата проведения инспекции: с 29.05.2025 по 03.06.2025.

№ А- 0002001956

Продолжение: листов 2

с № А-0002001957

по № А-0002001958

Центральный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
191028, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д.11, литер А (для переписки)
тел. (812) 273-31-05, т/ф (812) 273-59-52

Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции: питьевая вода (питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения) (стадия инспекции - эксплуатация).

Вопросы, поставленные перед экспертом: оценить на соответствие требованиям санитарных правил и норм качество холодной воды централизованного водоснабжения в ООО «Альянс-Грейн» по адресу: г. Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., д. 68, лит. А, помещ. 20-Н.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Состав материалов инспекции:

- обязательство о беспристрастности эксперта Бозиева К.А. от 29.05.2025,
- протокол лабораторных исследований аккредитованного ИЛЦ Филиала № 3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» № 78-20-04/44029-25 от 29.05.2025 (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510644, дата внесения 22.01.2016).

УСТАНОВЛЕНО:

В рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка качества холодной воды централизованного водоснабжения, отобранной из крана раковины в ортопедическом кабинете ООО «Альянс-Грейн» по адресу: г. Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., д. 68, лит. А, помещ. 20-Н, на соответствие требованиям санитарных правил и норм.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использован документ, устанавливающий методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

Согласно протоколу аккредитованного ИЛЦ Филиала № 3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», проведены лабораторные исследования пробы холодной воды централизованного водоснабжения на следующие органолептические, обобщенные, химические и санитарно-микробиологические показатели: запах, привкус, цветность, мутность, водородный показатель, окисляемость перманганатная, железо общее, алюминий, общее микробное число, обобщенные колиформные бактерии, *Escherichia coli*, энтерококки, колифаги.

В исследованной пробе холодной воды систем централизованного питьевого водоснабжения превышений предельно допустимых концентраций по химическим показателям и несоответствий гигиенических нормативов по органолептическим, обобщенным, санитарно-микробиологическим показателям не выявлено.

№ А- 0002001957

Центральный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
191028, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д.11, литер А (для переписки)
тел. (812) 273-31-05, т/ф (812)273-59-52

К экспертному заключению
от 3.06 2025 № 78-20-04Ф-04.003.Л. 27371

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Качество холодной воды централизованного водоснабжения, отобранной в ООО «Альянс-Грейн» по адресу: г. Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., д. 68, лит. А, помещ. 20-Н – **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач-эпидемиолог
эпидемиологического отделения



К.А. Бозиев

№ А- 0002001958

Центральный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
191028, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 11, литер А (для переписки)
тел. (812) 273-31-05, т/ф (812) 273-59-52